



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ

РЕШЕНИЕ

15 ноября 2018 № 20/36

**О повреждении объекта культурного наследия,
наземного павильона станции метро «Кропоткинская»
(«Станция метрополитена «Дворец Советов»,
ныне «Кропоткинская», 1935 года,
архитектор Душкин А.Н., Лихтенберг Я.Г.»).
Наземный вестибюль архитектор Кравец С.М., 1935 год**

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», положений Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 N 73-ФЗ, положений Гражданского кодекса РФ, ст. 243 УК РФ, нормативных актов (распоряжений) Департамента культурного наследия города Москвы, в связи с обращениями граждан и публикациями в федеральных СМИ

Совет депутатов решил:

1. В связи с серьезным повреждением подрядчиком в ходе работ по реставрации наземного вестибюля станции метро «Кропоткинская», объекта культурного наследия (далее - ОКН), также входящего в состав предмета охраны ОКН «Гоголевский бульвар», обратиться в Департамент культурного наследия города Москвы, ГУП «Московский метрополитен», Прокуратуру города Москвы, Следственное управление по Центральному административному округу города Москвы, ОАТИ для проведения проверки по факту повреждения и нанесения значительного ущерба памятнику, доведения его до предаварийного состояния (ст. 243 УК РФ).

Просить указанные органы исполнительной власти немедленно остановить работы, длящиеся с мая 2018 года в ущерб подлинности и целостности памятника, запретить подрядчику дальнейшее их исполнение и принять в отношении подрядчика меры, предусмотренные федеральным законодательством. В настоящее время ремонтно-реставрационные работы

ведутся неустановленными лицами, имеющими исключительно низкую профессиональную квалификацию.

В ходе работ были допущены множественные нарушения, которые уже привели к серьезным повреждениям объекта культурного наследия, наземного павильона станции метро «Кропоткинская». При демонтаже кровли на боковых крыльях наземного вестибюля не был сделан защитный навес, предохраняющий от атмосферных осадков и намокания; в результате образовались множественные течи во внутреннем пространстве на стенах и потолках. Снаружи пострадала ранее выявленная исследованием и восстановленная терразитовая штукатурка. Нарушение технологии проведения работ привело к появлению на поверхности карнизов и стен массовых затеков воды и высолов. Небрежно выполнены профили, горизонтальные тяги, что привело к деформации архитектурных форм. Работы по замене витражей производятся с использованием разрушающих методов; места примыкания оконных заполнений к стенам сильно разбиты; исторические отметки оконных проемов и подоконников изменены; низкое качество работ по цементированию подоконников привело к образованию трещин.

Крайне важно отметить, что первоначально проектом реставрации не предусматривалось раскрытие кессонов центрального арочного свода, который исторически включал в себя светопрозрачные элементы, однако был грубо перфорирован с нанесением повреждения профилировке. Свод в течение длительного времени стоял под открытым небом, позднее над ним была возведена временная кровля и сооружен помост для дальнейших работ. Однако в настоящее время помост разобран, хотя работы не завершены. Дальнейшая судьба свода неопределенна.

Кроме того, в ходе работ систематически нарушалась техника безопасности – рабочие находились под арочным сводом павильона и работали прямо над головой прохожих; наземные ограждения, обеспечивающие безопасность пассажиров находящегося в эксплуатации входного вестибюля метро, были установлены после многочисленных нареканий. Длительное время на участке вообще не осуществлялось никаких работ, стройплощадка была брошена, в то время как объект культурного наследия не имел элементарной защиты от внешних воздействий и погодных условий.

2. Обратиться в ГУП «Московский метрополитен», Департамент культурного наследия города Москвы, Прокуратуру города Москвы, Следственное управление по Центральному административному округу города Москвы в связи с отсутствием информации о подрядчике, ведущем работы на объекте: информационный щит отсутствует, на площадке также отсутствуют какие-либо документы.

3. Просить исполнительные органы власти опубликовать результаты проверки по указанным фактам в связи с растущим возмущением общественности и профессионального сообщества.

4. Обратиться в Прокуратуру города Москвы, Следственное управление по Центральному административному округу города Москвы с просьбой провести проверку в отношении надзорных органов, в результате бездействия которых наземный павильон станции метро «Кропоткинская» серьезно пострадал.

5. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального округа Хамовники города Москвы: mo-hamovniki.ru.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутатов Совета депутатов муниципального округа Хамовники Парушину А.Е. и Воронкова А.О.

Глава муниципального округа Хамовники



А.К. Лукьянова