

ВХОДЯЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
МО. ХАМОВНИКИ
Вх. МХМ-18-146/19
26.02 2019 г.



1/13

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

**ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕФЕКТА
ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ**

Улица Марксистская, д. 24, Москва, 109147
Телефон: (495) 633-6385, факс: (495) 911-0236, e-mail: prefcao@mos.ru, http://cao.mos.ru
ОКПО 17805015, ОГРН 1027700381280, ИНН/КПП 7709112130/770901001

21.02.2019 № ЦАО-07-16-1848/9
на № МХМ-14-49/19 от 21.02.2019

**Главе муниципального
округа Хамовники
А.К. Лукьяновой**

Уважаемая Анна Константиновна!

Ваше обращение по вопросу проведения внеплановой проверки газового оборудования в доме № 1/9 строение 9 по Кремлевской набережной рассмотрено в префектуре Центрального административного округа города Москвы.

На момент осмотра газового оборудования по вышеуказанному адресу, проведённого 12.02.2019 представителями АО «Мосгаз», управы района Хамовники, ГБУ «Жилищник района Хамовники», Жилищной инспекции по ЦАО, ПРОНПР Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве, утечки газа не выявлено.

В ходе проверки доступ в квартиры №№ 10,12,22 не предоставлен, в квартирах № 11 и № 19 выявлены нарушения (отсутствует карман чистки, закрыт вентиляционный канал). Жителям на момент проверки было указано на выявленные нарушения в эксплуатации газоиспользующего оборудования и необходимость их устранения.

С уважением,

**Исполняющий обязанности первого
заместителя префекта ЦАО**

О.В. Соболев

Миронова М.Н.
8 (495) 912-37-39